

Số: 8746/BCT-PCTT

V/v báo cáo công tác ứng phó, khắc phục
với mưa lũ lớn khu vực Trung Bộ

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường



Thực hiện các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Công Thương giao, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương báo cáo công tác ứng phó, khắc phục với mưa lũ lớn khu vực Trung Bộ và chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông (bão KALMAEGI) đến thời điểm 14h30 ngày 06 tháng 11 năm 2025 cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Công Thương

a) Ban hành Công điện: Trước tình hình dự báo mưa lớn gây lũ lụt tại khu vực Trung Bộ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành 07 Công điện ứng phó với mưa lũ khu vực Trung Bộ, cụ thể:

- Công điện số 8252/CD-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2025 để chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia, các Tập đoàn và Tổng công ty trong ngành, các chủ đập thủy điện và chủ công trình khai thác, chế biến khoáng sản trong khu vực Trung Bộ để tập trung phòng tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ.

- Thực hiện Công điện số 203/CD-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Công điện số 8410/CD-BCT ngày 28/10/2025 để chỉ đạo các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, các Tập đoàn và Tổng công ty trong ngành, các chủ đập thủy điện trong khu vực Trung Bộ để khẩn trương triển khai ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ lớn.

- Công điện số 8469/CD-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2025 để chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các công ty Điện lực trong ngành tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ và sẵn sàng cấp điện trở lại tại khu vực Trung Bộ.

- Công điện số 8568/CD-BCT ngày 02/11/2025 chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các công ty Điện lực trong ngành vận hành hồ chứa thủy điện đảm bảo an toàn cho hạ du.

- Thực hiện các Công điện: số 206/CD-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ; số 25/CD-BCĐ-BNNMT ngày 02 tháng 11 năm 2025

của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Công điện số 8579/CĐ-BCT ngày 03/11/2025 để chỉ đạo các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, các Tập đoàn và Tổng công ty trong ngành, các chủ đập thủy điện trong khu vực Trung Bộ tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông (bão KALMAEGI).

- Thực hiện Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 04/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Công điện số 8660/CĐ-BCT ngày 04/11/2025 chỉ đạo các đơn vị ứng phó với bão số 13 (bão KALMAEGI).

- Thực hiện Công điện số 210/CĐ-TTg ngày 06/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Công điện số 8744/CĐ-BCT ngày 06/11/2025 chỉ đạo các đơn vị tập trung ứng phó bão số 13 và hoàn lưu sau bão tiếp tục triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với bão số 13 (bão KALMAEGI) và mưa lũ do bão.

b) Bộ Công Thương đã tham dự họp ứng phó với mưa lũ khu vực Trung Bộ trong các ngày 22/10/2025, 29/10/2025, 05/11/2025 tại Văn phòng Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chủ trì;

c) Ngày 05 - 06/11/2025, Bộ Công Thương đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác ứng phó thiên tai tại Thủy điện Sông Tranh 2, Thủy điện Sông Bung 2, Thủy điện Sông Bung 4 và thủy điện Hương Điền.

d) Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy đã tổ chức trực ban 24/24h.

đ) Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy đã tham gia họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia ngày 31/10/2025 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ.

e) Ngày 06/11/2025, Bộ Công Thương đã cử Lãnh đạo Cục ATMT tham gia Sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 13 tại phường Quy Nhơn tỉnh Gia Lai.

2. Tình hình chuẩn bị sẵn sàng ứng phó của các Tập đoàn, Tổng công ty trong ngành Công Thương

Để chuẩn bị cho công tác ứng phó với bão, các Tập đoàn lớn như EVN, PVN, TKV, Petrolimex... đã ban hành công điện, văn bản, tổ chức họp để chỉ đạo các đơn vị và kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó mưa lũ tại một số điểm xung yếu có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Tập đoàn EVN đã triển khai đồng bộ nhiều phương án để bảo đảm an toàn hệ thống điện và sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Các nhà máy thủy điện tăng cường kiểm tra, điều tiết an toàn hồ đập; các nhà máy nhiệt điện rà soát hệ thống thoát nước, nhiên liệu, kho bãi để phòng ngừa ngập úng; các đơn vị truyền tải và phân phối điện tập trung gia cố công trình, kiểm tra tuyến xung yếu, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để sẵn sàng khôi phục sự cố. Tổ chức trực 24/24h, duy trì thông tin liên lạc bảo đảm kênh chỉ huy điều hành thông suốt. Đối với các

dự án, công trường, Tập đoàn yêu cầu dừng thi công ngoài trời khi gió bão nguy hiểm, đồng thời neo giữ thiết bị, dự trữ nhu yếu phẩm cho lực lượng tại chỗ. Trước khi bão đổ bộ, các đơn vị phải hoàn tất công tác gia cố, di dời vật tư, thiết bị khỏi vùng nguy hiểm.

EVN đã yêu cầu các Tổng công ty Phát điện (GENCO) chỉ đạo các đơn vị phát điện, các nhà máy điện khu vực miền Trung chủ động phối hợp và nghiêm túc tuân thủ yêu cầu của các địa phương liên quan đến điều tiết xả nước phòng, chống bão số 13 đồng thời yêu cầu CPC chuẩn bị sẵn lực lượng để khắc phục ảnh hưởng của bão. EVN và CPC đã, đang và sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế tại các đơn vị dự kiến bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

PVN đã tổ chức cuộc họp trực tuyến giữa PVN và các đơn vị vào 09h00 ngày 05/11/2025 để quán triệt các đơn vị triển khai phòng chống bão số 13: các đơn vị đã tiếp nhận và thực hiện các chỉ đạo tại Điện fax số 1575/FAX-ATMT ngày 03/11/2025 của PVN. Triển khai các nguồn lực, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến tình hình của bão để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Luôn theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để có ứng phó kịp thời khi có tình huống khẩn cấp.

3. Công tác vận hành hồ chứa thủy điện

Công tác báo cáo về vận hành hồ chứa thủy điện được Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương báo cáo thường xuyên trước 7h00 hàng ngày đến Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

* Mục nước các hồ chứa lúc 13h00 ngày 06 tháng 11 năm 2025 chi tiết tại Bảng dưới đây:

Thông tin vận hành hồ chứa											
STT	ĐẠP, HỒ CHỨA	Mức nước hiện tại	Mức nước trước lũ	Mức nước dâng bình thường	Dung tích hồ còn trống (10 ⁶ m ³)	Lưu lượng về hồ	Lưu lượng qua tràn	Lưu lượng phát điện	Lưu lượng ra khỏi hồ	Số cửa xả sâu	Số cửa xả mặt
Tỉnh Hà Tĩnh											
1	Hồ Hồ	68.57	69	70	3.05	35	11	31	42		1
TP Huế											
1	Hương Điền	53.5	56	58	144.04	390	162	198	360		4
2	Bình Điền	78.06	80.6	85	105.93	298	485	41	526		5
Tp Đà Nẵng											
1	Sông Tranh 2	169.01	172	175	120.59	623	1321	1387	208		6
2	Sông Bung 4	219.16	217.5	222.5	51.26	442	829	104	933		6
3	Sông Bung 2	600.13	600	605	16.12	94	158	34	192		1
4	Đắc Mĩ 4	251.92	255	258	59.15	223	732	108	840		
5	A Vương	373.3	376	380	57.83	154.89	190	79	269		3
Tỉnh Quảng Ngãi											
1	Đăkđinh	400.07	405	410	163	163	128	54	182		2
2	Ialy	513.99	514.2	515	35.06	724	378	567	945		2
3	Pleikrong	569.15	569.5	570	36.29	321	383	191	574		2
4	Sê San 4	214.49	214.5	215	30.08	772	560	560	1120		8
5	Thượng Kon Tum	1156.18	1157	1160	82	273	26	26	52		1
Tỉnh Đắk Lắk											
1	Buôn Tua Srah	487	487.5	487.5	18.55	242	26	138	164		2
2	Srepok 3	271.54	272	272	7.65	642	372	412	784		6

Tại Công điện số 8660/CD-BCT ngày 04/11/2025 chỉ đạo các đơn vị ứng phó với bão số 13 (bão KALMAEGI), Bộ Công Thương đã yêu cầu các công trình

thủy điện khu vực miền Trung nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa thủy điện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, ưu tiên dung tích phòng lũ cho hạ du đặc biệt là khi xuất hiện các tình huống bất thường; vận hành khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, không để xảy ra lũ nhân tạo, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, trong đó phải lưu ý thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành điều tiết lũ. Đối với những công trình thủy điện có dung tích phòng lũ mực nước hồ hiện tại đang ở mức cao (Bản Vẽ, Hồ Hô, Hương Điền, Bình Điền, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, A Vương, Sông Tranh 2, Đăkđrinh...) tuyệt đối tuân thủ lệnh vận hành của cấp thẩm quyền, tổ chức theo dõi chặt chẽ sát thông tin dự báo khí tượng thủy văn, dự báo lượng nước về hồ để tăng cường phối hợp vận hành, báo cáo ngay Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời điều chỉnh chế độ điều tiết xả nước phù hợp với tình hình thủy văn thực tế, ưu tiên dung tích phòng lũ cho hạ du, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền khi có tình huống bất thường xảy ra.

Các hồ thủy điện tại khu vực này vẫn đang đảm bảo an toàn, chưa ghi nhận sự cố ảnh hưởng đến an toàn công trình.

4. Công tác điều phối hàng hóa

4.1. Về tình hình chung:

Tính đến thời điểm hiện tại, nước lũ đang rút, các khu vực bị ngập lụt đang tích cực khắc phục hậu quả bão lũ. Qua báo cáo sơ bộ của Chi cục QLTT các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng cho thấy chưa có phát hiện tình trạng khan hiếm hàng hóa, hàng hóa cung ứng đủ cho nhu cầu người dân, không xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Các lực lượng chức năng trên địa bàn đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống của nhân dân.

4.2. Về công tác giám sát thị trường và kết quả kiểm tra, xử lý

- Chi cục QLTT các tỉnh, thành phố đã phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm nội dung Công điện số của Bộ Công Thương về việc tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ.

- Các Đội QLTT đã yêu cầu các công chức đảm bảo trực 100% quân số, bám sát địa bàn quản lý, ... giám sát chặt chẽ tình hình giá cả thị trường, đẩy mạnh việc thu thập thông tin về giá cả các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu, thuốc tân dược, trang thiết bị vật tư y tế để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

4.3. Tình hình dự trữ và điều tiết hàng hóa tại các địa phương vùng có khả năng bị ảnh hưởng

Trước tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, các Bộ, ngành và địa phương đã ban hành các công điện chỉ đạo ứng phó mưa lũ, trong đó có yêu cầu bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường mùa mưa bão. Theo đó, các Sở Công Thương các tỉnh đã kích hoạt kế hoạch dự trữ hàng hóa ứng phó thiên tai, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu gồm: gạo, mì ăn

liền, nước uống, thuốc men, chăn màn, xăng dầu và nhu yếu phẩm khác; đồng thời, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra để “giữ ổn định giá cả, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu” tại địa phương bị mưa lũ.

- Tại Đà Nẵng: Sở Công Thương thành phố cho biết trước, trong và sau mưa lũ đã chủ động làm việc với các đơn vị cung ứng lương thực - thực phẩm, xăng dầu, và đã đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân tại các xã, phường bị cô lập.

- Tại Quảng Trị: Bảo đảm cung ứng hàng hóa mùa bão lũ ... nguy cơ gián đoạn lưu thông và cung ứng hàng hóa luôn hiện hữu.

- Các hệ thống phân phối lớn như Saigon Co.op, Bách Hóa Xanh, Hapro, Tổng công ty Thương mại Quảng Nam... đã phối hợp với địa phương cung ứng hàng hóa đến vùng bị chia cắt, triển khai điểm bán hàng lưu động, đảm bảo nguồn cung liên tục.

5. Các công việc tiếp theo của Bộ Công Thương

- Tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện tại các tỉnh miền Trung để kịp thời chỉ đạo các đơn vị vận hành linh hoạt, ưu tiên dung tích đón lũ để cắt, giảm tối đa lũ cho hạ du trong đợt mưa do bão số 13 và hoàn lưu bão gây ra.

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ chế độ vận hành các hồ chứa thủy điện gửi báo cáo hàng ngày về Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong ngành Điện khẩn trương khắc phục thiệt hại đối với hệ thống lưới điện do mưa lũ gây ra để sớm cấp điện trở lại an toàn phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

- Thực hiện chế độ ứng trực 24/24h để theo dõi diễn biến quá trình khắc phục hậu quả, tiếp tục cập nhật thông tin, tham mưu chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị trong ngành Công Thương triển khai các công việc khắc phục do mưa lũ lớn, ổn định sản xuất trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là báo cáo của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự của Bộ Công Thương gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTg Bùi Thanh Sơn (để b/c);
- PTTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Ban Chỉ đạo PTDS QG (để b/c);
- VPCP (để b/c);
- Văn phòng BCD PTDSQG (để biết);
- Các Tập đoàn: EVN, PVN;
- Cục QL&PTTTT;
- Báo Công Thương;
- Lưu: VT, ATMT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**CỤC TRƯỞNG
CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN
VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP
Phạm Tuấn Anh**

