

Số: 75 22 /BCT-ĐL

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2026

V/v điều chỉnh cập nhật Quy
hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh
Điện Biên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Điện Biên tại Văn bản số 6188/UBND-KT ngày 16 tháng 7 năm 2026 về việc điều chỉnh cập nhật Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Nghị quyết số 253/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Nghị định số 272/2026/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 253/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 56/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh điện lực;

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Văn bản số 6188/UBND-KT ngày 16 tháng 7 năm 2026 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh cập nhật Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Văn bản số 1829/VNL-P8 ngày 25 tháng 8 năm 2026 của Viện Năng lượng tham gia ý kiến đối với đề xuất điều chỉnh cập nhật Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Văn bản số 3385/NSMO-PT+PC ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) tham gia ý kiến đối với đề xuất điều chỉnh cập nhật Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Văn bản số 4989/EVN-KH ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Tập đoàn Điện

lực Việt Nam (EVN) về việc tham gia ý kiến đối với đề xuất điều chỉnh cập nhật Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Văn bản số 4763/EVNNPT-KH ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tham gia ý kiến đối với đề xuất điều chỉnh cập nhật Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Văn bản số 4503/EVNNPC-KH ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về việc tham gia ý kiến đối với đề xuất điều chỉnh cập nhật Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Văn bản số 2738/SCT-QLCN,NL ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên về việc hoàn thiện, bổ sung hồ sơ đề nghị điều chỉnh cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh;

Căn cứ Văn bản số 2972/SCT-QLCN,NL ngày 16 tháng 9 năm 2026 của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên về việc bổ sung hồ sơ nội dung cam kết của Nhà đầu tư;

Căn cứ Văn bản số 7631/UBND-KT ngày 28 tháng 8 năm 2026 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tiếp thu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ đề nghị điều chỉnh cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Xét Báo cáo thẩm định số 302/BC-ĐL ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Cục Điện lực.

Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh cập nhật Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Điện Biên với các nội dung sau:

1.1. Điều chỉnh dự án Nhà máy điện mặt trời trên mặt Hồ Pá Khoang tích hợp Pin lưu trữ, công suất 200 MW tách thành 02 dự án, gồm: (1) Dự án Nhà máy điện mặt trời trên mặt Hồ Pá Khoang tích hợp Pin lưu trữ, công suất 73MW, vận hành giai đoạn 2026-2030; (2) Dự án Nhà máy điện mặt trời mặt đất Pá Khoang tích hợp Pin lưu trữ, công suất 127 MW, vận hành giai đoạn 2026-2030.

Phương án đầu nối điều chỉnh cập nhật đồng bộ như sau:

- Phương án đầu nối dự án Nhà máy điện mặt trời trên mặt Hồ Pá Khoang tích hợp Pin lưu trữ (73MW): Đường dây 110kV mạch kép đầu nối về thanh cái 110kV TBA 220kV Điện Biên và mở rộng 02 ngăn lộ 110kV tại TBA 220kV Điện Biên, vận hành giai đoạn 2026-2030.

- Phương án đầu nối dự án Nhà máy điện mặt trời mặt đất Pá Khoang tích hợp Pin lưu trữ (127MW): Đầu nối vào TBA 220kV Điện Biên sử dụng chung đường dây với nhà máy điện mặt trời trên mặt hồ Pá Khoang tích hợp Pin lưu trữ, vận hành giai đoạn 2026-2030.

1.2. Điều chỉnh dự án Điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu, công suất 100MW tách thành 02 dự án: (1) Dự án Điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện

Trung Thu, công suất 72 MW, vận hành giai đoạn 2026-2030; (2) Dự án Điện mặt trời mặt đất Trung Thu, công suất 28 MW, vận hành giai đoạn 2026-2030.

Phương án đấu nối điều chỉnh cập nhật đồng bộ như sau:

- Phương án đấu nối dự án Điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu (72MW): Xây dựng mới TBA 35/110kV đấu nối transit vào đường dây 110kV hiện hữu của nhà máy thủy điện Trung Thu đến TBA 500/220/110kV Lai Châu, vận hành giai đoạn 2026-2030.

- Phương án đấu nối dự án Điện mặt trời mặt đất Trung Thu (28MW): Xây dựng tuyến đường dây truyền tải công suất từ dự án Điện mặt trời mặt đất Trung Thu (28MW) để đấu nối về TBA 35/110kV của dự án Nhà máy điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu, vận hành giai đoạn 2026-2030.

1.3. Điều chỉnh dự án điện mặt trời lòng hồ thủy điện Sông Mã 3, công suất 100MW tách thành 02 dự án: (1) Dự án Điện mặt trời lòng hồ thủy điện Sông Mã 3, công suất 20 MW, vận hành giai đoạn 2026-2030; (2) Dự án Điện mặt trời mặt đất Sông Mã 3, công suất 80 MW, vận hành giai đoạn 2026-2030.

Phương án đấu nối điều chỉnh cập nhật đồng bộ như sau:

- Phương án đấu nối dự án Điện mặt trời lòng hồ thủy điện Sông Mã 3 (giai đoạn 1) (20MW): Xây dựng đường dây 110kV đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Sông Mã 3-Điện Biên 2, vận hành giai đoạn 2026-2030.

- Phương án đấu nối dự án Điện mặt trời mặt đất Sông Mã 3 (giai đoạn 2) (80MW): Xây dựng đường dây 110kV đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Sông Mã 3 - Điện Biên 2, vận hành giai đoạn 2026-2030.

1.4. Điều chỉnh dự án dự án Nhà máy điện mặt trời Nậm Pồ 1, công suất 150 MW tách thành 02 dự án: (1) Dự án Nhà máy điện mặt trời Nậm Pồ 1A, công suất 100 MW, vận hành giai đoạn 2026-2030; (2) Dự án Nhà máy điện mặt trời Nậm Pồ 1B, công suất 50 MW, vận hành giai đoạn 2026-2030.

Phương án đấu nối điều chỉnh cập nhật đồng bộ như sau:

- Phương án đấu nối dự án Nhà máy điện mặt trời Nậm Pồ 1A (100MW): Xây mới TBA 220kV Điện Biên 1 quy mô công suất 2x250MVA và đường dây 220kV đấu nối về TBA 500kV Lai Châu, vận hành giai đoạn 2026-2030.

- Phương án đấu nối dự án Nhà máy điện mặt trời Nậm Pồ 1B (50MW): Đấu nối về thanh cái TBA Điện Biên 1, vận hành giai đoạn 2026-2030.

2. Tổ chức thực hiện

- UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát phương án đấu nối của các dự án Nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ, Nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ 2 sau khi phê duyệt điều chỉnh cập nhật các dự án nêu tại Mục 1, trường hợp cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, bảo đảm tính đồng bộ của lưới điện khu vực và vận hành sớm để bảo đảm cung cấp điện.

- UBND tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ Báo cáo điều chỉnh cập nhật quy hoạch, khả năng liên kết với hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn, bảo đảm không để xảy ra chồng lấn với các quy hoạch khác có liên quan; chỉ đạo chủ đầu tư triển khai dự án bảo đảm tiến độ theo quy hoạch được duyệt./. *U8*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTgTTCP Phạm Gia Túc (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- VPCP;
- UBND tỉnh Điện Biên;
- Sở Công Thương tỉnh Điện Biên;
- NSMO;
- EVN;
- EVNNPT;
- EVNPC;
- Báo Công Thương (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, ĐL (CuongNM).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG



Trương Thanh Hoài

